

Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

<https://bip.cpsdialog.gov.pl/dia/przetargi/archiwum-1/cpszp0312/3704,PYTANIA-I-ODPOWIEDZI-Z-DNIA-28-WRZEŚNIA-2012-R-ZNAK-CPSZP0312.html>
23.04.2024, 09:29

PYTANIA I ODPOWIEDZI Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2012 R., ZNAK CPS/ZP/03/12

Warszawa, 01 październik 2012 r.

Centrum Partnerstwa Społecznego „DIALOG” z siedzibą w Warszawie przy ul. Limanowskiego 23 prowadzące postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn.zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont pomieszczeń w siedzibie Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog przy ul. Limanowskiego 23 w Warszawie” działając na podstawie art. 38 wskazanej powyżej ustawy, w związku z otrzymanym pytaniem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia przekazuje poniżej treść otrzymanego pytania oraz udzielonej odpowiedzi:

PYTANIA WYKONAWCY Z DN. 28 WRZEŚNIA 2012 R.:

Pytanie nr 1

W pozycjach 9, 24, 50 i 80 brak jest określenia odległości wywozu gruzu (brak krotności).

Odpowiedź Zamawiającego

Wykonawca powinien uwzględnić wszelkie koszty z załadunkiem gruzu, usunięciem jego z budynku, wywozem oraz utylizacją.

Pytanie nr 2

W pozycji 87 nie uwzględniono materiału i wykonania siatki z drutu stalowego fi 4 mm.

Odpowiedź Zamawiającego

Należy uwzględnić wykonanie nowej płyty żelbetowej z betonu B20 W8 zbrojonej siatką z drutu fi 4 mm zgodnie z opisem przedmiaru robót.

Metadane

Data publikacji : 01.10.2012

Data modyfikacji : 04.10.2012

[Rejestr zmian](#)

Podmiot udostępniający informację:
Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog

Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewelina Tymińska

Osoba udostępniająca informację:
Ewelina Tymińska Dział Administracji

Osoba modyfikująca informację:
Ewelina Tymińska

[Poprzedni Strona](#)
[Następny Strona](#)